



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ
650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карп”
E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnvk@mail.ru

г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3А

(место составления)

“ 09 ” апреля 20 21 г.

(дата составления)

16.30

(время составления)

Предписания № 217/1/114

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 174»

ОАО «РЖД»

заведующей ЧДОУ «Детский сад № 174» ОАО «РЖД» Михальковой Е.В.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 217 от «15» марта 2021 года заместителя главного государственного инспектора Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Прибещука Евгения Михайловича, в соответствии со ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «01» апреля 2021г. до 16 час. 30 мин. «09» апреля 2021г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Турчаниновой Юлией Викторовной, государственным инспектором Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Сергеевой Викторией Сергеевной зданий, сооружений ЧДОУ «Детский сад № 174» ОАО «РЖД» расположенных по адресу: Кемеровская область- Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, дом 7, корпус А.

(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: заведующая ЧДОУ «Детский сад № 174» ОАО «РЖД» Михалькова Е.В.

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	В декларации пожарной безопасности 32 431 373-ТО-00890 от 18.02.2016 не указан перечень статей (частей, пунктов) нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых установлены и выполнены для соответствующих объектов защиты	ч.4 ст. 4; ч.4, ч.5 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;	01.09.2021	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации людей при пожаре)	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021	
3.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021	

помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (помещение овоцехранилища)			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Новокузнецкого городского округа и
Новокузнецкого муниципального района
по пожарному надзору Турчанинова Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

«09» апреля 2021г.



Государственный инспектор
Новокузнецкого городского округа и
Новокузнецкого муниципального района
по пожарному надзору Сергеева В.С.
(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

«09» апреля 2021г.



Предписание для исполнения получил (а):

заведующий Михайлова С.В.
(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

«09» апреля 2021г.

М.П.

(подпись)